

## Justificativa Técnica das Pendências

ÓRGÃO: CAIXA Econômica Federal - GIGOV

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO

CONVÊNIO SICONV: 869760/2018.

PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA DO CRUZEIRO E PRAÇA ADELINO SIQUEIRA NO

OBJETO: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO – PI

REPASSE: 911.877,39

CONTRAPARTIDA: 2.500,00

INVESTIMENTO: 914.377,39


Resposta as pendencias emitidas no dia 19/07/2019.

### ENGENHARIA

01 - A Rua José Ribeiro Costa e a Rua Projetada, que dão acesso a Praça Adelino Siqueira, possuem uma inclinação natural do terreno de, 18% e 24% respectivamente. As calçadas laterais serão executadas atendendo dessa forma o objeto contratual, mas não atenderão as Normas Técnicas, devido a elevada inclinação que as ruas apresentam.



Rua José Ribeiro Costa




Rua Projetada

*Alb.*  
Juliano Belo Coelho de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA: 1916147704




02 – No trecho da Rua José Ribeiro Costa, na estaca E2, passa um córrego, o que impossibilita também o acréscimo de aterro nesse trecho, visto que a água iria ficar represada no terreno particular, e que com as chuvas constantes, conduziria o material de aterro para níveis com altitudes mais baixas. A solução adotada foi a adição de um "Sarjetão" para o escoamento da água nesse trecho.



Córrego na Rua José Ribeiro Costa

3 – Haverá uma construção de uma parede de contenção no encontro das ruas José Ribeiro Costa com a Rua Projetada.



Encontro das Ruas José Ribeiro Costa com a Rua Projetada