

Declaração de Dispensa de Aprovação de Projeto de Proteção e Combate a Incêndio

O “CENTRO DE APOIO AO TURISTA” localizado no endereço: Rua professor José Leandro, São Raimundo nonato – PI, por se trata de uma edificação D-1 (serviço profissional) com área igual a 804,75m² se enquadra como um projeto técnico simplificado.

Pela Instrução Técnica 42/2019 CBMPI “projeto técnico simplificado”, conforme item 6.3.3 desta, é dispensada a apresentação de planta de segurança contra incêndio para análise de edificação quando a mesma se enquadrar como projeto técnico simplificado, sendo necessário para a liberação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) a instalação de medidas de prevenção e combate a incêndio e pânico necessárias para a edificação, seguindo projeto fornecido e a vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí solicitada pelo proprietário ou responsável pelo uso da edificação.



Erick Mattheus Maranhão Silva
Eng. Civil – Crea 191199807-2